

■材料表

品番	品 名	材質	個数	備考
1	本 体	鉛レス青銅	1	
3	シリンダ	鉛レス青銅	1	
4	シリンダふた	鉛レス青銅	1	
5	ガスケット	N B R	1	
6	締付ボルト	S U S 3 0 4	4	
7	チャッキ弁	SUS304/C3604BD	2	
7–1	ストレーナ	S U S 3 0 4	2	
8	スピンドル	C3604BD	1	
9	弁 体	鉛レス青銅	1	
10	ケレップ	鉛レス青銅	1	
11	パッキン	EPDM	1	
12	弁 体 締 付 ナット	C3604BD	1	
14	ピストン	鉛レス青銅	1	
15	Uパッキン	N B R	1	
16	ピストン 締 付ナット	C3604BD	1	
17	止めビス	S U S 3 0 4	1	
20	調整用本体	C A C 4 0 6	1	
21	Ο リ ン グ	N B R	1	
22	流量調整棒	C3604BD	1	
23	Ο リ ン グ	N B R	1	
24	Ο リ ン グ	N B R	1	
25	ソケット	C A C 4 0 6	1	
26	スプリング	S U S 3 0 4	1	
27	プ ラ グ	SUS304	1	

■ 仕 様

	ገጥ					
項	目		仕 様			
使用圧力範囲			0.07 ~ 0.78 MPa			
構造	構造 耐圧		1.75 MPa			
適用	流	体	水道水(常温)			
制御	方	式	機械的制御:専用副弁(ボールタップ) または 電気的制御:専用電磁弁(FM-PSV-3)			
取付	姿	勢	水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付け			
取付	位	置	貯水槽の給水停止水位面よりも上に取付け			
付	属品		副弁(ボールタップ 13A):FM-13			

件 名							2023.11.29	第三角法	尺度	×	
承	森	検	和	設	高	品名	F	FMJUJI			
認	(F)	図			計橋	型 名	FN	4 -3 2	20A	1	
株式FMJじ」しつ「製作所					図番						